

〒390-0863 長野県松本市白板2-4-14
 Tel : 0263-36-1811 (代表)
 土地面積 / 16,720.10㎡
 建物延床面積 / 19,959.09㎡
 用途地域 / 準工業地域
 操業年 / 1976年
 事業内容 / 修理サービス、防塵着用クリーニング、
 営業、技術サポート
 排水の放流先 / 下水道




環境負荷データ

温室効果ガス排出量のCO₂換算係数について


- ・電力：環境省・経済産業省公表「電気事業者別排出係数—H30年度実績—」に基づき各事業所が契約する電力小売事業者の調整後排出係数を使用
- ・燃料：2006年IPCC公表の係数を使用
- ・CO₂以外の温室効果ガス：IPCC 第5次評価報告書の地球温暖化係数100年値を使用

●エネルギー使用量 (単位：TJ)




●温室効果ガス排出量 (単位：千t-CO₂e)


※低炭素電力による削減効果を反映しています




●排出物排出量 (単位：t)




●廃棄量 (単位：t) とリサイクル率



●水の使用量 (単位：千㎡)



●排水量とリサイクル量 (単位：千㎡)



●水質測定結果（南口）

工場系排水について記載

項目	単位	法規制値 <small>上乗せ・協定を含む</small>	自主 基準値	測定値	
				最大	平均
PH	-	5.0-9.0	5.1-8.9	7.0-8.0	7.7
BOD	mg/l	600	300	23	8
SS	mg/l	600	300	29	17
n-ヘキサン（動植物油）	mg/l	30	28	8.6	6.5
水温（℃）	℃	45	43	21	16

●水質測定結果（西口）

工場系排水について記載

項目	単位	法規制値 <small>上乗せ・協定を含む</small>	自主 基準値	測定値	
				最大	平均
PH	-	5.0-9.0	5.1-8.9	6.7-7.2	6.9
BOD	mg/l	600	300	75	44
SS	mg/l	600	300	24	13
n-ヘキサン（動植物油）	mg/l	30	28	15	6.6
水温	℃	45	43	30	23